



- 5xWyłączenie centralli-pomieszczen
5xYDVSX1,5
- 5xSterow centralli-pomieszcz.-kosey ster
5xKKS711x1,5
- 3xYDVSx1,5/RKS22

Wyłączenie centralli z pomieszczenia admin.
Wyłączenie centralli z pomieszczenia admin.
Wyłączenie sprężarki z pomieszczenia admin.

YDVSx4-zos.agregatu
Sterowanie agregatu z szafy

YDVSx16-zos.agregatu
Sterowanie agregatu z szafy

Wyłączenie centralli z poszczególnych pomieszczen
Sterow centralli-pomieszcz.-z pomieszczen kosey/
Wyłączenie centralli z pom. administacyjnego

Szafy centralli wentylacyjnych
Przebiegi od szaf do centralli
do uloženia w ramach mozeby centralli
Lokalizacje szaf orientacyjja
Umogly być lokalizowane na planach

<p>INŻ. JÓZEF PROSZYŃSKI-PROJEKTOWANIE, NAUZOŁ I WYKONANSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ul.Kierwieska 34 E, 15-653 Bielżyce tel./061/7432022 kom.061/444644</p>			
Obiekt:	CENTRALNY MIASTOWY ZBIORNIK Z ZAPASOWA TECHNICZNA WODZU I ROZDZIELNIA		
Temat:	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych		
Nazwa rysunku:	Rzut dachu	skala:	1:100
	-instalacja ogólnowa i silowa	nr.rys.:	33
Projektant:	Inż. Józef Proszynski		
	upr. w spec.atak. Bx/53/73		